



JULKINEN KUULUTUS

KIISKINEVAN TUULIVOIMAHANKKEEN (REISJÄRVI, HAAPAJÄRVI JA NIVALA) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut 3.12.2024 YVA-lain (252/2017) mukaisen perustellun päätelmänsä Kiiskinevan tuulivoimahankkeen ja sen sähkönsiirron ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA).

ABO Energy Suomi Oy suunnittelee enintään 11 tuulivoimalan rakentamista Reisjärven kunnan Kiiskinevan alueelle. Alue sijaitsee Sievin ja Haapajärven kuntarajojen tuntumassa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, napakorkeus 215 m ja roottorin halkaisija 210 m. Voimaloiden yksikkötehoksi on suunniteltu 6–10 MW.

Hankkeen osana suunnitellaan myös sähkönsiirto kantaverkkoon. Voimajohdon ja liityntäpisteiden osalta tarkastellaan kolmea päävaihtoehtoa ja niiden eri variaatioita. Kaikki voimajohdot ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jännitteeltään 110 kilovoltin ilmajohtoja. Mahdollisia sähkönsiirtoreittejä suunnitellaan Reisjärven lisäksi Haapajärven ja Nivalan alueille.

Tiedoksianto

Tämä perusteltu päätelmä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 3.12.2024. Perustellun päätelmän tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Nähtävillä pito

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/kiiskinevantuulivoimaYVA ja sitä koskeva kuulutus osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset. Kuulutus on 30 päivän ajan nähtävillä myös vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.

Lisätietoja:

YVA-menettelystä: Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 018, [heli.kinnunen\(at\)ely-keskus.fi](mailto:heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi)

Hankkeesta: ABO Energy Suomi Oy, Kalle Greis, puh. 050 551 9444, [kalle.greis\(at\)aboenergy.fi](mailto:kalle.greis(at)aboenergy.fi)